

## Ogłoszenie nr 2021-21455-67948

Modernizacja obiektów Oczyszczalni Ścieków poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej przy ul. Gródeckiej 116 w Hrubieszowie

## Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 2

### Pytanie numer 1, data wysłania 2021-09-08

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o wadze 28,9 kg lub 24 kg?

#### Udzielono odpowiedzi

Zamawiający informuje, że zgodnie z Tabelą nr 2 w pkt 1.5.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ, masa całkowita modułu PV wynosi max. 22,10 kg.

W związku z powyższym, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania paneli o wadze wyższej niż 22,10 kg.

---

### Pytanie numer 2, data wysłania 2021-09-09

1. Czy zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli oferent wykaże, że wykonał w sposób należyty 3 roboty budowlane polegające na budowie elektrowni fotowoltaicznej bądź montażu instalacji fotowoltaicznej, w tym:

A. Co najmniej jednej o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MWp.

B. Co najmniej jednej o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,3 MWp.

C. Co najmniej jednej o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,3 MWp łącznie (wiele instalacji w ramach jednego zadania)?

2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest negatywna, Czy Zamawiający zmieni warunek dotyczący zdolności zawodowej na następujący: co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie elektrowni fotowoltaicznej bądź montażu instalacji fotowoltaicznej - co najmniej jednej o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MWp i co najmniej dwóch o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,2 MWp każda.

3.  Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych? Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?

4.  Prosimy o potwierdzenie, że czynności związane z wymianą licznika na dwukierunkowy przez OSD - jako niezależne od Wykonawcy - nie będą miały znaczenia dla prawidłowego odbioru robót?

5.  Prosimy o informację, czy obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie instalacji odgromowej.

6.  Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpowozarowy Wyłącznik Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego

*Nie udzielono odpowiedzi*

---